



लातूर शहर महानगरपालिका, लातूर

" अग्निशमन व आणीबाणी सेवा मुख्यालय "

[महाराष्ट्र आग व जीवसंरक्षक कायदा 2006(6 डिसेंबर 2007) महा. आग व जीवसंरक्षक अधिनियम 2009]

जाक्र.लाशमनपाला/अग्नि-नाप्रप / 60/2026-27

दिनांक:- 25.05.2026

ना-हरकत प्रमाणपत्र

(नुतनीकरण)

प्रती,

प्राचार्य,

कै.बब्रुवान विडलराव काळे,

आयुर्वेदीक वैद्यकीय महाविद्यालय,

व रूग्णालय, गांधी मैदान, लातूर.

भाडेकरू

संदर्भ:(1) ना-हरकत (नुतनीकरण) प्रमाणपत्र मिळविण्याकरिता आपला प्राप्त अर्ज दि.09.04.2026

(2) श्री.साई फायर फायटींग सेल्स&सर्व्हिसेस,लातूर लायसन्स क्र.MFS/LA/RF-316/RD-296.दि.31.05.2024
या प्राधिकृत अभिकर्ताद्वारा प्राप्त फायर सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट दि.08.04.2026

नुतनीकरण ना-हरकत प्रमाणपत्र

प्रमाणित करण्यात येते की, प्राचार्य, कै.बब्रुवान विडलराव काळे, आयुर्वेदीक वैद्यकीय महाविद्यालय व रूग्णालय, गांधी मैदान, लातूर. संदर्भ 1 चे विनंती अर्जानुसार व संदर्भ 2 चे शासन प्राधिकृत अभिकर्ता / संस्थेद्वारे अग्नि सुरक्षा ऑडिट करून हॉस्पिटल या व्यवसायासाठी अग्निशमन विभाग म.न.पा.लातूर यांचे ना-हरकत प्रमाणपत्राची मागणी केली आहे.तसेच दिनांक 14.05.2026 ला तांत्रिक तपासणी अग्निशमन अधिकारी / प्राधिकृत अधिकारी यांनी केली. त्यानुसार खालील नियम व अटी शर्तीच्या आधीन राहून आपणास नाहरकत नुतनीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात येते.

- 1) महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक अधिनियम 2006-09 व सुधारीत 2023 तसेच NBC 2016 चे भाग चार मधील टेबल नं.7 च्या तरतुदीनुसार अनुपालन करावे लागेल व NBC-2016 मधील नियमांची पूर्तता करण्यात यावी तसेच महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा संचालनालय व लातूर शहर महानगरपालिकेने वेळोवेळी सुधारणा केलेले नियम व त्यामधील बदल आपल्यावर बंधनकारक राहतील.
- 2) इमारतीचे Fire Safety Audit नुसार संपूर्ण अग्नि सुरक्षा व्यवस्था करावी लागेल. आवश्यक त्या ठिकाणी धुमपान निषेध फलक लावावे लागेल व महत्वाचे दूरध्वनी क्रमांक उदा. पोलिस नियंत्रण कक्ष, अग्निशमन दल, अंब्युलन्स इ.चा फलक दर्शनिय ठिकाणी लावावे लागेल.
- 3) अग्नि सुरक्षा व्यवस्थेचे परिक्षण, मा. संचालक अग्निशमन सेवा, मुंबई यांनी नोंदणीकृत केलेले अनुज्ञापतीधारक अभिकरणांकडून जानेवारी व जुलै असे वर्षातून दोन वेळा अर्जदाराने स्वतःहून करून घेणे बंधनकारक राहिल.
- 4) आपल्या सर्व कर्मचारी वर्गास अग्निरोधक उपकरणाची वेळोवेळी माहिती देण्यात यावी व सराव घेण्यात यावा.
- 5) आग प्रतिबंधक उपाय योजना नेहमीसाठी कार्यान्वित रहावी याची दक्षता घ्यावी. सर्व विद्युत उपकरणे वेळोवेळी तांत्रिक तंत्रज्ञाकडून तपासून घ्यावेत.

कृ.मा.प.....

- 6) आग प्रतिबंधक उपाययोजनाबाबत लावलेल्या अग्निशमन उपकरणाची पाहणी अग्निशमन दल मार्फत केव्हाही करण्यात येईल त्याकरिता आपली हरकत राहणार नाही. अग्निशमन ना-हरकत प्रमाणपत्र सोबत आवश्यक असल्यास इतर विभागाचे आवश्यक ते परवाने आपल्यास्तरावर प्राप्त करून घ्यावेत.
- 7) नाहरकत प्रमाणपत्राची वैधता मर्यादित कालावधीसाठी राहिल.
- 8) वरील अधिनियमाप्रमाणे व्यवस्थे अभावी आगीची कोणतीही घटना घडल्यास व त्यामध्ये जिवित व वित्त हानी झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी व्यवस्थापनाची (मालक / भोगवटदार) यांची राहिल.
- 9) दरवर्षी नियमानुसार नुतनीकरण शुल्क भरून अग्निशमन नाहरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेणे अर्जदारास बंधनकारक राहिल.
- 10) सदर अधिनियमामधील कोणत्याही तरतुदीन्वये काढलेल्या आदेशाची, नोटीसची किंवा निर्देशाचे उल्लंघन केल्यास किंवा अनुपालन करण्यात कसूर केल्यास संबंधित प्रकरणी अधिनियम मधील कलम 7, 8, 36 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल.
- 11) अग्निशमन नाहरकत प्रमाणपत्र हे केवळ इमारतीच्या अग्निशमन यंत्रणेकरिता मर्यादित राहिल याचा इतर इमारत बांधकाम संदर्भात कुठलाही संबंध राहणार नाही.
- 12) वरील बाबींची पूर्तता न झाल्यास आपले नाहरकत प्रमाणपत्र रद्द समजण्यात येईल व याची सर्वस्वी जबाबदारी आपली राहिल.


पावती क्र.0057/15013 दि.22.05.20256

उपरोक्त प्रमाणपत्र हे दि.25.05.2026 ते 09.04.2027 पर्यंत वैध राहिल.

टीप:-1) अग्निशमन नाहरकत प्रमाणपत्राचे नुतनीकरण दरवर्षी करणे अनिवार्य आहे.

2) शासन नियमानुसार जानेवारी आणि जुलै महिन्यात फॉर्म 'बी' सादर करणे अनिवार्य आहे.

3) खोटे/बनावट कागदपत्रे सादर करून नाहरकत दाखला प्राप्त केल्यास सदरचा नाहरकत दाखला रद्दबातल ठरला जाईल.


 प्रभारी अग्निशमन अधिकारी
 मुख्य अग्निशमन अधिकारी
 अग्निशमन व आपोबाणी सेवा विभाग
 अग्निशमन मुख्यालय, म. न. प.
 लातूर पुणे महानगरपालिका लातूर